

УТВЕРЖДАЮ
Глава города Норильска

Р.В. Ахметчин

02. 11 . 2018

А К Т № 19-8

проверки деятельности муниципального казенного учреждения «Норильский городской архив» в области гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

02. 11 . 2018

г. Норильск

Комиссия в составе: председатель комиссии Аллаяров Р.З. - заместитель начальника управления по организации, планированию гражданской обороны и режиму, члены комиссии: Любченко Д.Б. – начальник отдела мероприятий гражданской обороны, Трошечкин М.И. – начальник отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций, Назарчук П.В. - главный специалист отдела защиты от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с распоряжением Администрации города Норильска от 20.07.2018 № 139-орг «О проверке деятельности муниципального казенного учреждения «Норильский городской архив» в области гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Планом основных мероприятий муниципального образования город Норильск в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год, провела проверку деятельности муниципального казенного учреждения «Норильский городской архив» (далее – МКУ «Норильский городской архив») в области гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе в области обеспечения пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки комиссия руководствовалась требованиями Порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных казенных и автономных учреждений муниципального образования город Норильск, утвержденного постановлением Администрации города Норильска от 15.09.2011 № 435 и Программой проведения комплексной проверки деятельности МКУ «Норильский городской архив» в области гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденной приказом начальника Управления ГО и ЧС г. Норильска от 12.09.2018 № 350/48-П.

Цель проверки: контроль соблюдения МКУ «Норильский городской архив» действующих нормативных актов, выполнение им требований к состоянию работы по организации и осуществлению мероприятий гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнение мероприятий по подготовке к защите населения и территорий от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Проверяемые объекты: МКУ «Норильский городской архив», расположенное по адресам: г. Норильск, район Центральный, ул. Мира, д. 1а., ул. Пушкина д. 12.

Дата и продолжительность проверки: 23.10.2018 - (8 часов).

В ходе проверки установлено.

I. Соблюдение законодательства в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Представлена Инструкция по действиям персонала МКУ «Норильский городской архив» при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, согласованная Начальником Управлением ГО и ЧС г. Норильска и утверждённая директором МКУ «Норильский городской архив».

Порядок оповещения работников МКУ «Норильский городской архив» об угрозе или о возникновении чрезвычайных ситуаций определён Инструкцией по действиям персонала МКУ «Норильский городской архив» при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера.

II. Соблюдение законодательства в области обеспечения пожарной безопасности.

Представлен приказ директора Учреждения от 01.02.2018 № 2-а «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и помещениях МКУ «Норильский городской архив». Указанным документом назначен ответственным лицом за обеспечение пожарной безопасности в целом по Архиву директор Сидорук Е.М.

Представлены квалификационные удостоверения по пожарной безопасности:

- от 08.06.2018 № 01077 –Сидорук Е.М.;
- от 08.06.2018 № 01080 – Романова С.В.;
- от 08.06.2018 № 01082 –Яковлева М.Е.;
- от 08.06.2018 № 01081 –Лиминой А.В.;
- от 08.06.2018 № 01078 –Корниенко А.В.

В целях организации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности разработаны и утверждены следующие документы:

- приказ директора МКУ «Норильский городской архив» от 26.12.2012 № 12-а «Об утверждении инструкции о мерах пожарной безопасности»;
- приказ директора МКУ «Норильский городской архив» от 26.12.2012 № 13-а «Об утверждении программ проведения инструктажей по пожарной безопасности»;
- приказ директора МКУ «Норильский городской архив» от 01.02.2018 № 2-а «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и помещениях МКУ «Норильский городской архив»;
- журнал регистрации противопожарного инструктажа (первичный на рабочем месте, повторный внеплановый, целевой);
- журнал регистрации вводного противопожарного инструктажа;
- договор с ООО «ОА «Партнер» № 093-17/ОПС.ТО от 27.10.2017 «Об оказании услуг по охране объекта средствами охранно-пожарной сигнализации и техническому обслуживанию» (ул. Пушкина д. 12);
- журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматических установок пожаротушения, дымоудаления охранно-пожарной сигнализации (предприятие исполнитель ООО «ОА «Партнер»).
- договор с ООО «Гейзер» № 28 от 30.05.2018 «Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (ул. Пушкина д. 12);
- журнал учета работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранно-пожарной сигнализации (предприятие исполнитель ООО «Гейзер»).

Пожарная сигнализация, система пожаротушения и система оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре находится в исправном состоянии.

Однако как усматривается из актов от 10.10.2018 технического освидетельствования систем противопожарной автоматики объектов МКУ «Норильский городской архив», расположенных по адресу: г. Норильск, ул. Пушкина, д. 12, ул. Мира д. 1а, в связи с тем, что не исключено возникновение непредвиденных сбоев и проблем из-за превышения сроков гарантийной работы оборудования не обеспечивается безопасная эксплуатация и своевременное обнаружение пожара, а также системы не соответствуют требованиям статей 82, 83, 84, 143 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.15.3; п. 13.15.7 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», статьи 4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», и ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия», необходимо произвести замену существующих систем на более современные.

Спланированы и осуществляются практические тренировки по эвакуации. В этих целях разработан график практических тренировок по эвакуации. В подтверждение того, что мероприятия проводятся предоставлены итоговые Акты и организационные приказы руководителя Учреждения о проведении плановых тренировок по эвакуации и тушению условных пожаров.

III. Соблюдение законодательства в области подготовки работников МКУ «Норильский городской архив» способам защиты от чрезвычайных ситуаций и опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов.

Соответствующую и необходимую подготовку на базе КГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края» прошли:

- Сидорук Е.М. (удостоверение № 519, по специальности руководитель организации, не отнесенной к категории по ГО);
- Ролич Т.И. (удостоверение № 864, по специальности заместитель руководителя организации);
- Романова С.В. (удостоверение № 866, по специальности заместитель руководителя организации).

Удостоверения других должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС на момент проведения проверки не предоставлены.

Программа вводного инструктажа по гражданской обороне утверждена приказом директора МКУ «Норильский городской архив» 30.12.2016 № 33-а.

Имеется журнал вводного инструктажа по гражданской обороне. Отметки о проведении инструктажа в журнале имеются.

Однако на момент проверки не представлен приказ директора МКУ «Норильский городской архив» об организации подготовки работников учреждения, не включенных в состав органов управления ГО и РСЧС (работающее население). В связи с чем не представляется возможным дать полную оценку организации подготовки работников организации в области ГО и РСЧС.

IV. Соблюдение законодательства в области гражданской обороны.

Уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны назначен приказом директора МКУ «Норильский городской архив» от 01.12.2016 № 30-а «Об организации и ведении ГО».

План гражданской обороны в организации представлен, соответствует приказу МЧС России от 16.02.2012 № 70 дсп «Об утверждении порядка разработки, согласования и утверждении планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны)», согласован с Управлением ГО и ЧС г. Норильска, откорректирован по состоянию на 01.02.2018.

Во время проверки предоставлен приказ о создании объектовой эвакуокомиссии от 01.12.2016 № 30-а «Об организации и ведении ГО», этим же приказом утверждены: состав объектовой эвакуокомиссии, Положение об эвакуационной комиссии и функциональные обязанности членов эвакуационной комиссии.

Ордера на право занятия жилой площади в порядке подселения, на занятие служебных помещений в безопасном районе в наличии.

Предоставлены удостоверения об обучении председателя объектовой эвакуокомиссии от 06.10.2016 № 866, выданные КГОУ ДПО «УМЦ по ГО, ЧС и ПБ».

Список сотрудников по форме 2э предоставлен, откорректирован по состоянию на 01.10.2018.

Предоставлен приказ МКУ «Норильский городской архив» от 10.01.2018 № 1-а «О создании территориального НФГО «Звено защиты и эвакуации материальных и культурных ценностей».

Рекомендации для устранения выявленных нарушений в МКУ «Норильский городской архив»:

1. Разработать Регистр подготовки должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС. Продолжить осуществление подготовки данной категории в сроки, установленные законодательством РФ.

2. Активизировать работу по организации подготовки работников учреждения, не включенных в состав органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны (работающее население). В этих целях ежегодно разрабатывать приказ директора Учреждения «О формировании учебных группы, назначении руководителей учебных групп, утверждению расписания занятий», а также подготавливать журналы проведения занятий. Подготавливать конспекты, оборудовать уголок ГО, учебное имущество. Утвердить рабочие программы подготовки работников МКУ «Норильский городской архив» и личного состава нештатных формирований учреждения в области гражданской обороны и в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. Разработать и утвердить установленным порядком План развития и совершенствования учебно-материальной базы.

4. На объекты, расположенные по адресу: г. Норильск, ул. Пушкина, д. 12, ул. Мира д. 1а, выполнить проекты пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с учетом требований «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», сводов правил, с учетом изменений ГОСТов и СНИПов. Произвести монтаж пожарной сигнализации, системы пожаротушения и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с новыми проектами.

5. Финансировать мероприятия по защите работников от чрезвычайных ситуаций.

6. Определить порядок создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

7. Установить номенклатуру и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

8. Создать резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

9. Установить контроль за созданием, хранением, использованием и восполнением резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

10. Разработать, согласовать с Управлением ГО и ЧС г. Норильска и утвердить План основных мероприятий МКУ «Норильский городской архив» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на текущий год, предусматривающий основные мероприятия по вопросам гражданской обороны, разработанный с учетом всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться в организации в результате применения современных средств поражения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также в результате возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций.


ВЫВОД: МКУ «Норильский городской архив» ограниченно готово к выполнению мероприятий в области гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

При проведении проверки присутствовали:

Уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС МКУ «Норильский городской архив»



С.В. Романова


Подписи лиц, проводивших проверку:
Председатель комиссии:


Р.З. Аллаяров

Члены комиссии:



М.И. Трошечкин


Д.Б. Любченко


П.В. Назарчук

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Директор МКУ
«Норильский городской архив»



Е.М. Сидорук
(подпись, дата)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись председателя комиссии)