

Информация о возможности подключения
объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения АО «НТЭК»

На запрос №150-2223/150 от 31.03.2025

Заявитель: «Управление имущества Администрации города Норильска».

Причина обращения: подготовка и проведение аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.

Подключаемый объект: «Гараж», по адресу: РФ, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, «Гаражно-строительный кооператив № 158», земельный участок 1Е, площадью 65 кв.м.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0201004:4195

Срок действия Информации о возможности подключения: обязательства АО «НТЭК» прекращаются в случае, если заявитель в течение 4 месяцев с даты выдачи указанной информации не подаст заявку на заключение договора о подключении.

Точка подключения к системе теплоснабжения АО «НТЭК» (адрес, координаты):

Согласно п. 11 Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения» от 30 ноября 2021 г. N 2115, по итогам анализа резерва пропускной способности сетей теплоснабжения линии рудника «Комсомольский», с учетом оценки альтернативных вариантов подключения и принятых АО «НТЭК» обязательств по обеспечению подключения проектируемых объектов капитального строительства к тепловым сетям в соответствии с ранее выданными техническими условиями, с учетом схемы теплоснабжения, возможность подключения указанного проектируемого объекта капитального строительства к тепловым сетям АО «НТЭК», на момент запроса, отсутствует

Точка подключения к системе водоснабжения АО «НТЭК» (адрес, координаты):

участок водовода ДУ 200 мм на ПЗК рудника «Комсомольский», от задвижки № 49а, через сети потребителя. Вода питьевого качества;

координаты: 69.496999, 88.407250;

Карта-схема Приложение 1 (уточняется с заявителем после согласования конкретной точки подключения на предлагаемом к подключению участке).

Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска): максимальный – 0,5 м³/час; непрерывный.

Точка подключения к системе водоотведения АО «НТЭК»:

сети водоотведения, находящиеся в эксплуатационной ответственности АО «НТЭК», в рассматриваемом районе отсутствуют.

Заявитель: _____ «_____» _____ 2025 года
(подпись, Ф.И.О., должность)