

Информация о возможности подключения
объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения АО «НТЭК»

На запрос №150-3910/150 от 27.05.2025

Заявитель: «Управление имущества Администрации города Норильска».

Причина обращения: подготовка и проведение аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.

Подключаемый объект: «Для размещения объекта капитального строительства» по адресу: РФ, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, территория Основная площадка рудника Комсомольский, земельный участок 6А/1, площадью 531 кв.м.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0201005:2044

Срок действия Информации о возможности подключения: обязательства АО «НТЭК» прекращаются в случае, если заявитель в течение 4 месяцев с даты выдачи указанной информации не подаст заявку на заключение договора о подключении.

Точка подключения к системе теплоснабжения АО «НТЭК» (адрес, координаты):

на участке тепловой сети 2Ду1000 мм от ТЭЦ-2 до рудника «Комсомольский», в районе задвижек № 32а, 33;

координаты: 69.504306, 88.380933 (уточняются с заявителем после согласования конкретной точки подключения на предлагаемом к подключению участке).

Карта-схема Приложение 1

Максимальная тепловая нагрузка: – 0,15 Гкал/час.

Точка подключения к системе водоснабжения АО «НТЭК» (адрес, координаты):

на участке водовода Ду500 мм, от НПС-2-го подъёма до узла 12, в районе задвижки № 5. Вода питьевого качества;

координаты: 69.504306, 88.380933 (уточняется с заявителем после согласования конкретной точки подключения на предлагаемом к подключению участке).

Карта-схема Приложение 1

Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска): максимальный – 0,5 м³/час; непрерывный.

Точка подключения к системе водоотведения АО «НТЭК» (адрес, координаты):

На участке трубопровода водоотведения Ду325 мм УТВС АО «НТЭК», от КНС «Скалистый» до ОС района Талнах, в районе станции «Комсомольская»

Координаты: 69.504017 / 88.380193 (уточняется с заявителем после согласования конкретной точки подключения на предлагаемом к подключению участке);

Карта-схема Приложение 1.

Максимальная нагрузка в точке подключения: 0,5 м³/час.

Заявитель: _____ «____» _____ 2025 года
(подпись, Ф.И.О., должность)