

**Информация о возможности подключения**  
объекта капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения АО «НТЭК»

На запрос № 150-757/150 от 09.02.2024

**Заявитель:** «Управление имущества Администрации города Норильска».

**Причина обращения:** подготовка и проведение аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.

**Подключаемый объект:** «Гараж», по адресу: РФ, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, территория «Гаражно-строительный кооператив № 475», земельный участок 48.

**Кадастровый номер земельного участка:** 24:55:0402017:424

**Срок действия Информации о возможности подключения:** обязательства АО «НТЭК» прекращаются в случае, если заявитель в течение 4 месяцев с даты выдачи указанной информации не подаст заявку на заключение договора о подключении.

**Точка подключения к системе водоснабжения АО «НТЭК» (месторасположение, координаты):**

на участке водовода Ду 600 мм от н/ст №5 до МПЗ (в/в №4), в районе задвижки № 65. Вода питьевого качества;

координаты: 69.352000, 88.162525;

Карта-схема Приложение 1 (уточняется с заявителем после согласования конкретной точки подключения на предлагаемом к подключению участке).

**Разрешаемый отбор объема холодной воды:** максимальный – 0,5 м³/час.

**Точка подключения к системе теплоснабжения АО «НТЭК» (месторасположение, координаты):**

согласно п. 11 Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения» от 30 ноября 2021 г. N 2115, по итогам анализа резерва пропускной способности сетей теплоснабжения линий Медного завода, с учетом оценки альтернативных вариантов подключения и принятых АО «НТЭК» обязательств по обеспечению подключения проектируемых объектов капитального строительства к тепловым сетям в соответствии с ранее выданными техническими условиями, с учетом схемы теплоснабжения, возможность подключения указанных проектируемых объектов капитального строительства к тепловым сетям АО «НТЭК», на момент запроса, отсутствует.

**Точка подключения к системе водоотведения АО «НТЭК» (месторасположение, координаты):**

отсутствует.

Заявитель: \_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 года  
(подпись, Ф.И.О., должность)