

**Информация о возможности подключения**  
объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения АО «НТЭК»

На запрос №150-2783/150 от 16.04.2025

**Заявитель:** «Управление имущества Администрации города Норильска».

**Причина обращения:** подготовка и проведение аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.

**Подключаемый объект:** «Гараж», по адресу: РФ, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, территория Гаражно-строительный кооператив № 33, земельный участок 64, площадью 75 кв.м.

**Кадастровый номер земельного участка:** 24:55:0403002:4027

**Срок действия Информации о возможности подключения:** обязательства АО «НТЭК» прекращаются в случае, если заявитель в течение 4 месяцев с даты выдачи указанной информации не подаст заявку на заключение договора о подключении.

**Точка подключения к системе теплоснабжения АО «НТЭК» (адрес, координаты):**  
участок теплосети 2Ду 500 мм от Узла 1 до ПЕСХ, в районе задвижек № 21, 22;  
координаты: 69.327066, 88.215615 (уточняется с заявителем после согласования конкретной точки подключения на предлагаемом к подключению участке);  
Карта-схема Приложение 1.  
Максимальная тепловая нагрузка: – 0,15 Гкал/час.

**Точка подключения к системе водоснабжения АО «НТЭК» (адрес, координаты):**  
участок водовода Ду 300 мм от н/ст № 5 до ул. Октябрьской, в районе задвижки 55; Вода питьевого качества;  
координаты 69.327066, 88.215615 (уточняется с заявителем после согласования конкретной точки подключения на предлагаемом к подключению участке);  
Карта-схема Приложение 1.

**Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска):**  
максимальный – 0,5 м³/час; непрерывный.

**Точка подключения к системе водоотведения АО «НТЭК» (адрес, координаты):**  
согласно п. 44 «Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения от 30 ноября 2021 г. N 2130, по итогам анализа резерва пропускной способности сетей водоотведения с учетом оценки альтернативных вариантов подключения и принятых АО «НТЭК» обязательств по обеспечению эксплуатируемых объектов капитального строительства к сетям водоотведения, возможность подключения указанных проектируемых объектов капитального строительства к сетям водоотведения АО «НТЭК», на момент запроса, отсутствует.

Заявитель: \_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 года  
(подпись, Ф.И.О., должность)