

**Информация о возможности подключения**  
объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения АО «НТЭК»

На запрос №150-1690/150 от 14.03.2023

**Заявитель:** «Управление имущества Администрации города Норильска».

**Причина обращения:** подготовка и проведение аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.

**Подключаемый объект:** «Гараж», по адресу: РФ, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, территория «Гаражно-строительный кооператив № 472», земельный участок 37.

**Кадастровый номер земельного участка:** 24:55:0403003:2081

**Срок действия Информации о возможности подключения:** обязательства АО «НТЭК» прекращаются в случае, если заявитель в течение 4 месяцев с даты выдачи указанной информации не подаст заявку на заключение договора о подключении.

**Точка подключения к системе теплоснабжения АО «НТЭК» (адрес, координаты):**

На участке теплосети 2Ду1200 мм восточного п/кольца от ПК до ж/д ст.ТЭЦ-1, в районе задвижек №109, 110 (Карта-схема Приложение 1)

координаты: 69.330522, 88.240160 (уточняются с заявителем после согласования конкретной точки подключения на предлагаемом к подключению участке).

**Максимальная тепловая нагрузка:** – 0,15 Гкал/час.

**Точка подключения к системе водоснабжения АО «НТЭК» (адрес, координаты):**

На участке водоводов горно-промышленного района водоснабжения 2Ду1000/900 мм до т.8, от задвижек № 1,2, в районе центральной базы УТВС АО «НТЭК», через сети потребителя. Вода технического качества;

координаты: 69.329688, 88.237864;

Карта-схема Приложение 1 (уточняется с заявителем после согласования конкретной точки подключения на предлагаемом к подключению участке).

**Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска):** максимальный – 0,5 м³/час; непрерывный.

**Точка подключения к системе водоотведения АО «НТЭК» (адрес, координаты):**

согласно п. 44 «Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения от 30 ноября 2021 г. N 2130, по итогам анализа резерва пропускной способности сетей водоотведения с учетом оценки альтернативных вариантов подключения и принятых АО «НТЭК» обязательств по обеспечению эксплуатируемых объектов капитального строительства к сетям водоотведения, возможность подключения указанных проектируемых объектов капитального строительства к сетям водоотведения АО «НТЭК», на момент запроса, отсутствует.

Заявитель: \_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 года  
(подпись, Ф.И.О., должность)