

**Информация о возможности подключения**  
объекта капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения АО «НТЭК»

На запрос № 150-8526/150 от 28.10.2024

**Заявитель:** «Управление имущества Администрации города Норильска».

**Причина обращения:** подготовка и проведение аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.

**Подключаемый объект:** «Объект капитального строительства», по адресу: РФ, Красноярский край, район города Норильска, 5 км автодороги Норильск-Алыкель, площадью 228 087 кв.м.

**Кадастровый номер земельного участка:** 24:55:0404001:56

**Срок действия Информации о возможности подключения:** обязательства АО «НТЭК» прекращаются в случае, если заявитель в течение 4 месяцев с даты выдачи указанной информации не подаст заявку на заключение договора о подключении.

**Точка подключения к системе водоснабжения АО «НТЭК» (месторасположение, координаты):**

на участке водовода Ду 400 мм до оз. Подкаменное, в районе задвижки № 149. Вода питьевого качества;

координаты: 69.367518, 88.077528;

Карта-схема Приложение 1 (уточняется с заявителем после согласования конкретной точки подключения на предлагаемом к подключению участке).

**Разрешаемый отбор объема холодной воды:** максимальный – 0,5 м³/час.

**Точка подключения к системе теплоснабжения АО «НТЭК» (месторасположение, координаты):**

согласно п. 11 Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения» от 30 ноября 2021 г. N 2115, по итогам анализа резерва пропускной способности сетей теплоснабжения линий Медного завода, с учетом оценки альтернативных вариантов подключения и принятых АО «НТЭК» обязательств по обеспечению подключения проектируемых объектов капитального строительства к тепловым сетям в соответствии с ранее выданными техническими условиями, с учетом схемы теплоснабжения, возможность подключения указанных проектируемых объектов капитального строительства к тепловым сетям АО «НТЭК», на момент запроса, отсутствует.

**Точка подключения к системе водоотведения АО «НТЭК» (месторасположение, координаты):**

сети водоотведения, находящиеся в эксплуатационной ответственности АО «НТЭК», в рассматриваемом районе отсутствуют.

Заявитель: \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 года  
(подпись, Ф.И.О., должность)