

**Информация о возможности подключения**  
объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения АО «НТЭК»

На запрос № 150-1758/150 от 15.03.2024

**Заявитель:** «Управление имущества Администрации города Норильска».

**Причина обращения:** подготовка и проведение аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.

**Подключаемый объект:** «Автостоянка», по адресу: РФ, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, территория "Гаражно-строительный кооператив № 236", земельный участок 26.

**Кадастровый номер земельного участка:** 24:55:0404004:1927

**Срок действия Информации о возможности подключения:** обязательства АО «НТЭК» прекращаются в случае, если заявитель в течение 4 месяцев с даты выдачи указанной информации не подаст заявку на заключение договора о подключении.

**Точка подключения к системе теплоснабжения АО «НТЭК» (адрес, координаты):**

Согласно п. 11 Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения» от 30 ноября 2021 г. N 2115, по итогам анализа резерва пропускной способности сетей теплоснабжения линии Медного завода, с учетом оценки альтернативных вариантов подключения и принятых АО «НТЭК» обязательств по обеспечению подключения проектируемых объектов капитального строительства к тепловым сетям в соответствии с ранее выданными техническими условиями, с учетом схемы теплоснабжения, возможность подключения указанного проектируемого объекта капитального строительства к тепловым сетям АО «НТЭК», на момент запроса, отсутствует

**Точка подключения к системе водоснабжения АО «НТЭК» (адрес, координаты):**

на участке водовода №6 от н/ст. №5 до н/ст. №11бис Ду400 мм УТВС АО «НТЭК», в районе задвижки № 73 (вода питьевого качества);

координаты: 69.356648 / 88.155799 (уточняется с заявителем после согласования конкретной точки подключения на предлагаемом к подключению участке).

Карта-схема Приложение 1.

**Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска):** максимальный – 0,5 м³/час; непрерывный.

**Точка подключения к системе водоотведения АО «НТЭК»:**

Сети водоотведения, находящиеся в эксплуатационной ответственности АО «НТЭК», в рассматриваемом районе отсутствуют.

Заявитель: \_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 года  
(подпись, Ф.И.О., должность)