

Информация о возможности подключения
объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения АО «НТЭК»

На запрос № 150-4306/150 от 11.06.2025

Заявитель: «Управление имущества Администрации города Норильска».

Причина обращения: подготовка и проведение аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.

Подключаемый объект: «Гараж», по адресу: РФ, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, территория «Гаражно-строительный кооператив № 281», земельный участок № 21, площадью 75 кв.м.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0404004:1944

Срок действия Информации о возможности подключения: обязательства АО «НТЭК» прекращаются в случае, если заявитель в течение 4 месяцев с даты выдачи указанной информации не подаст заявку на заключение договора о подключении.

Точка подключения к системе теплоснабжения АО «НТЭК» (месторасположение, координаты):

согласно п. 11 Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения» от 30 ноября 2021 г. N 2115, по итогам анализа резерва пропускной способности сетей теплоснабжения линии Медного завода, с учетом оценки альтернативных вариантов подключения и принятых АО «НТЭК» обязательств по обеспечению подключения проектируемых объектов капитального строительства к тепловым сетям в соответствии с ранее выданными техническими условиями, с учетом схемы теплоснабжения, возможность подключения указанного проектируемого объекта капитального строительства к тепловым сетям АО «НТЭК», на момент запроса, отсутствует.

Точка подключения к системе водоснабжения АО «НТЭК» (месторасположение, координаты):

участок водовода Ду400 мм от н/ст №5 до н/ст №11бис, в районе задвижки № 68а. Вода питьевого качества;

координаты: 69.355575, 88.155854 (уточняется с заявителем после согласования конкретной точки подключения на предлагаемом к подключению участке);

Карта-схема Приложение 1

Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска): максимальный – 0,5 м³/час; непрерывный.

Точка подключения к системе водоотведения АО «НТЭК»:
отсутствует.

Заявитель: _____ «____» _____ 2025 года
(подпись, Ф.И.О., должность)